



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Великие Луки**

ул. Дружбы, 6, г. Великие Луки, 182115
Телефон/факс: 9-19-70/9-19-72 (код 81153)
E-mail: ond.vluki@60.mchs.gov.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»

190031, г. Санкт-Петербург, пр-кт.
Московской, д. 9

dou@pgups.ru

13.06.2024 № ИВ-184-2-6-314

На № _____ от _____

Представление

Представление
о принятии мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

«13» июня 2024 года

(дата составления)

г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 6

(место вынесения)

Я, главный государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору, подполковник внутренней службы, Коломенский Роман Евгеньевич, рассмотрев постановление от «31» мая 2024 года № 13 о назначении административного наказания и материалы административного дела № 17/13 в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее – ФГБОУ ВО ПГУПС) по адресу: 182110, обл. Псковская, г. Великие Луки, пр-кт. Октябрьский, д. 61/14 установил, что «24» мая 2024 года старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки, старшим лейтенантом внутренней службы А.И. Лещевым в отношении ФГБОУ ВО ПГУПС был составлен протокол об административном правонарушении № 17 по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В ходе рассмотрения административного протокола было установлено, что ФГБОУ ВО ПГУПС нарушило требования ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 62, ч. 7 ст. 83, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, п. 5, п. 43, п. 84 постановления Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», а именно:

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещения о пожаре (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123));

- В жилых комнатах на первом этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 34428-2018); п. 5, п. 84 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ));

- В жилых комнатах на втором этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; п. 5, п. 84 ППР в РФ);

- В жилых комнатах на третьем этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; п. 5, п. 84 ППР в РФ);

- На объекте защиты лица допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ).

(указываются условия и причины, способствовавшие совершению правонарушения, существо нарушения, последствия, происшедшего события в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Составить план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
2. Назначить ответственное лицо, за устранение нарушений;
3. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
Великие Луки по пожарному надзору
подполковник внутренней службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1A21CFCE3E9B4B0AB7B6263BB0E1E4F2
Владелец: Коломенский Роман Евгеньевич
Действителен с 06.04.2023 по 29.06.2024

Р.Е. Коломенский

Представление получил _____ (_____)
(дата, должность, подпись) (Ф. И. О.)

Представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)