



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**  
**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Великие Луки**

ул. Дружбы, 6, г. Великие Луки, 182115  
Телефон/факс: 9-19-70/9-19-72 (код 81153)  
E-mail: ond.vluki@60.mchs.gov.ru

13.06.2024 № ИВ-184-2-6-313

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Представление

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Петербургский  
государственный университет путей  
сообщения Императора Александра I»

190031, г. Санкт-Петербург, пр-кт.  
Московской, д. 9

dou@pgups.ru

**Представление**  
**о принятии мер по устранению причин и условий,**  
**способствовавших совершению административного правонарушения**

«13» июня 2024 года

(дата составления)

г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 6

(место вынесения)

Я, главный государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору, подполковник внутренней службы, Коломенский Роман Евгеньевич, рассмотрев постановление от «31» мая 2024 года № 12 о назначении административного наказания и материалы административного дела № 16/12 в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее – ФГБОУ ВО ПГУПС) по адресу: 182107, обл. Псковская, г. Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 7 установил, что «24» мая 2024 года старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки, старшим лейтенантом внутренней службы А.И. Лещевым в отношении ФГБОУ ВО ПГУПС был составлен протокол об административном правонарушении № 16 по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В ходе рассмотрения административного протокола было установлено, что ФГБОУ ВО ПГУПС нарушило требования ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 62, ст. 80, ч. 7 ст. 83, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, п. 5, п. 16 б), п. 23, п. 43, п. 84, п. 409 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.2.19, п. 4.3.5, п. 4.3.7, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; прил. Б табл. Б.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения

кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», а именно:

- Вертикальная лестница расположена на расстоянии более 1500 мм от уровня земли (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123); ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184); прил. Б табл. Б.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещения о пожаре (ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123);

- Коридор длиной более 60 м на первом этаже не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа (длина коридора 67,9 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2020));

- Лестница, расположенная в столовой высотой более 45 см не оборудована ограждением с поручнем (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

- В кладовой на первом этаже огнетушитель № 112 расположен на столе без устройства от опрокидывания (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 409 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ));

- Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности подсобное помещение № 107 (хранятся постельные принадлежности) на первом этаже. На дверях помещения отсутствует указанная информация (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013);

- Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности подсобное помещение № 115 (хранятся пустые тары из-под краски) на первом этаже. На дверях помещения отсутствует указанная информация. При определении категории более, чем В-4 необходимо отделить указанное помещение от остальных помещений ограждающими конструкциями нормируемыми пределами огнестойкости соответствующим заполнением проемов (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 5.1.2. п. 5.2.6 СП 4.13130.2013);

- Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности подсобное помещение № 118 (хранятся санитарно-гигиенические средства) на первом этаже. На дверях помещения отсутствует указанная информация (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013);

- Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности подсобное помещение № 121 (хранятся постельные принадлежности) на первом этаже (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013);

- Мастерская на первом этаже не отделена от других помещений противопожарной перегородкой 1-ого типа (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 5.1.2, п. 5.2.6

---

СП 4.13130.2013);

- Помещение спортивного зала (класса функциональной пожарной опасности Ф3.6) не отделено от помещений общежития (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2) противопожарной перегородкой 1-го типа (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 ФЗ № 123; п. 5.1.2, п. 5.2.4 СП 4.13130.2013);

- В помещении вентиляционной камеры на первом этаже допускается хранение различных материалов и предметов (п. 16 б) ППР в РФ);

- Ширина эвакуационного выхода в свету из холла у спортивного зала в коридор первого этажа составляет менее 0,8 м (0,7 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 80, ст. 89 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; п. 4.2.19, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020.

- Ширина эвакуационных выходов в свету из коридора первого этажа на лестничные клетки общежития менее 0,8 м (0,75 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 80, ст. 89 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020.

- В жилых комнатах на первом этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 34428-2018); п. 5, п. 84 ППР в РФ);

- Коридор длиной более 60 м на втором этаже не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа (фактическая длина коридора 72 м) (ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);

- В жилых комнатах на втором этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; п. 5, п. 84 ППР в РФ);

- Ширина эвакуационных выходов в свету из коридора второго этажа на лестничные клетки общежития менее 0,8 м (0,75 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 80, ст. 89 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020.

- Лестница, расположенная на втором этаже в переходе из общежития в библиотеку высотой более 45 см и шириной более 1,5 м не оборудована ограждениями с поручнями (ст. 89 ФЗ 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

- Коридор длиной более 60 м на третьем этаже не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа (длина коридора 72 м) (ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);

- Ширина эвакуационных выходов в свету из коридора третьего этажа на лестничные клетки общежития менее 0,8 м (0,75 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 80, ст. 89 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020.

- В жилых комнатах на третьем этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; п. 5, п. 84 ППР в РФ);

- Коридор длиной более 60 м на четвертом этаже не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа (длина коридора 72 м) (ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);

- Ширина эвакуационных выходов в свету из коридора четвертого этажа на лестничные клетки общежития менее 0,8 м (0,75 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 80, ст. 89 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020.

- В жилых комнатах на четвертом этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; п. 5, п. 84 ППР в РФ);

---

- Коридор длиной более 60 м на пятом этаже не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа (длина коридора 72 м) (ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);
- Ширина эвакуационных выходов в свету из коридора пятого этажа на лестничные клетки общежития менее 0,8 м (0,75 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 80, ст. 89 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; п. 23 ППР в РФ; п. 4.2.19, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020.
- В жилых комнатах на пятом этаже отсутствуют планы эвакуации на случай пожара (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; п. 5, п. 84 ППР в РФ);
- На объекте защиты лица допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ).

(указываются условия и причины, способствовавшие совершению правонарушения, существо нарушения, последствия, происшедшего события в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Составить план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
2. Назначить ответственное лицо, за устранение нарушений;
3. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.**

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор г.  
Великие Луки по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы



Р.Е. Коломенский

Представление получил \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(дата, должность, подпись) (Ф. И. О.)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)